



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Вологодской области**

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 57-11-02, 72-41-36, E-mail:mchs35.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 57-11-97

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Тотемскому и Бабушкинскому районам**

Вологодская область, г. Тотьма пер. Северный д. 6, тел.2-32-29

**Предписание № 1/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР по Тотемскому и Бабушкинскому районам № 1 от 24.01.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 12 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года Крюковым Владимиром Николаевичем ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тотемскому и Бабушкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области проведена плановая проверка объекта защиты – Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района" расположенные по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина, ул. Строителей д. 2 а; Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина, ул. Полевая д. 2а.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Шеменюк Р.А., Прониной М.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
С. им. Бабушкина ул. Строителей д. 2а				
1	отразить в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		15.08.2019	

	обустройство в тамбурах выходов:	ППР		
9.1	вешалок для одежды		15.08.2019	
10	исключить хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах	Подпункт "в" пункта 36 ППР	15.08.2019	
11	Проводить не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	Пункт 21 ППР	15.08.2019	
12	Проводить по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений	Пункт 21 ППР	15.08.2019	
	С. им. Бабушкина ул. Полевая д. 2а			
13	оборудовать пожарными щитами здание проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения	Нарушены требования пункта 481 ППР в РФ №390	15.08.2019	
14	Количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем должен соответствовать действующим требованиям	Нарушены требования пункта пунктов 482 - 485 ППР в РФ №390	15.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.